

検査結果報告書 (完了)

依頼 No. G1 -76204

測定室名 メンテナンスコート

建物名称

サンプル No.

パッシブ法 / 密閉法

温度 / 湿度 23.0 / 65.0

採取日 / 受付日 03年11月 8日 / 03年11月10日

備考

検査責任者 宮崎 伸夫
担当者 コード

018

報告日 03年11月12日

捕集時間

24

時間

検査項目名	結果	コメント	単位	種別	チエック	基準範囲
VOC セット11						
ホルムアルデヒド		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			100イカ
PPM	ND		PPM			0.08イカ
トルエン		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			260イカ
PPM	ND		PPM			0.07イカ
キシレン		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			870イカ
PPM	ND		PPM			0.20イカ
スチレン		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			220イカ
PPM	ND		PPM			0.05イカ
エチルベンゼン		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			3800イカ
PPM	ND		PPM			0.88イカ
パラジクロロベンゼン		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			240イカ
PPM	ND		PPM			0.04イカ
アセトアルデヒド		ア		クウキ		
MCG/M3	ND		MCG/M3			48イカ
PPM	ND		PPM			0.03イカ

コメント内容又は最終委託先表示欄



株式会社 ティーエスエール

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘3-5-1

